



Fundur haldinn í bygginganefnd Tálknafjarðarhrepps á skrifstofu  
Tálknafjarðarhrepps, þriðjudaginn 5.september 2006 kl. 20.00

*Mætt undirrituð og fyrirtekið*

1. Aðalsteinn bendir á að ekki sé viðunandi frágangur á rafmagnstengingum á olútank Skeljungs sem staðsettur er á enda bryggjunnar. Byggingafulltrúa verði falið að senda bréf þeim sem málið er skylt.

2. Erindi frá Olúfélaginu Esso, sótt er um leyfi til bráðabirgða á færanlegum afgreiðslubúnaði á Tálknafjarðarhöfn. Búnaðurinn samanstendur af  $10\text{m}^3$  (5+5) tvíhólfa stálgeymi með tvöföldu byrði ásamt afgreiðslubúnaði til sölu á litaðri díselolíu og flotaolíu. Aðalsteinn lagði til að þeim verði veitt bráðabirgðaleyfi til 3 mánaða. Ef framhald verði á þá verði sett þró undir tankinn og dælurnar. Var það samþykkt.

Fleira ekki fyrirtekið og fundi slitið kl. 20.10.

Heiðar Jóhannsson  
Aðalsteinn Magnússon  
Ásgeir Jónsson  
Ólafur Gunnbjörnsson